

29. Februar 2024

## **Einstellung des Verkaufs von Brandschutzprodukten zur Isolierung von Lüftungssystemen**

Sehr geehrter Kunde von PAROC® Dämmstoffen,

am 15. Januar 2024 hat die Paroc Group Oy ('Paroc') Ihnen mitgeteilt, dass alle Verkäufe des Sortiments an Brandschutzprodukten zur Isolierung von Lüftungssystemen zur Verwendung in HLK-Systemen in Gebäuden ausgesetzt werden. Dieser Schritt wurde als reine Vorsichtsmaßnahme ergriffen, zeitgleich wurden von Paroc mögliche Nicht-Konformitäten in Bezug auf bestimmte Produkte innerhalb des Portfolios der Brandschutzprodukte von Lüftungssystemen überprüft.

Wir haben die finnische Aufsichtsbehörde (TUKES) über unsere Bedenken hinsichtlich der Nichtkonformität informiert, und dass wir den Verkauf ausgesetzt haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt **stellen wir den Vertrieb von Paroc Brandschutzprodukten zur Isolierung von Lüftungssystemen dauerhaft ein**. Wir bitten Sie, alles nicht verbaute Material, das sich derzeit in Ihrem Bestand oder im Bestand Ihrer Kunden befindet, zurückzugeben. Ihr Ansprechpartner im Vertrieb wird Ihnen in den nächsten Tagen mitteilen, wie Sie dieses Material zurückgeben können.

In Zusammenarbeit mit TUKES prüfen wir weiterhin die Konformität der verbauten Produkte. Gegenwärtig sind keine Maßnahmen für bereits verbautes Material zu ergreifen. Wir halten Sie auf dem Laufenden und werden Sie so bald wie möglich über den aktuellen Stand informieren.

Paroc bleibt weiterhin der HLK-Branche verpflichtet. Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ein alternatives Produktportfolio auf den Markt bringen werden.

Bitte ergreifen Sie umgehend folgende Maßnahmen:

- Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes per Email an [paroccommunications@paroc.com](mailto:paroccommunications@paroc.com) bis zum Montag, 18. März 2024 und teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten für künftige Mitteilungen mit.
- Bitte informieren Sie Ihre Kunden mit Hilfe des beigefügten Musterschreibens.

Wir danken Ihnen für Ihr weiterhin andauerndes Verständnis und Ihre Mitarbeit in dieser Angelegenheit. Bitte wenden Sie sich an Ihren derzeitigen Ansprechpartner bei Paroc, wenn Sie Fragen zu diesem Schreiben haben.

Mit freundlichen Grüßen

**Jari Airola**  
Managing Director  
PAROC® Group

### **Anlage: Produktliste (alle Dämmstärken)**

PAROC HVAC Fire Slab EI30 BlackCoat  
PAROC HVAC Fire Slab EI60 BlackCoat  
PAROC HVAC Fire Slab EI90 BlackCoat  
PAROC HVAC Fire Slab EI120 BlackCoat

PAROC HVAC Fire Slab EI30 BlackCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI60 BlackCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI90 BlackCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI120 BlackCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI30 AluCoat  
PAROC HVAC Fire Slab EI60 AluCoat  
PAROC HVAC Fire Slab EI90 AluCoat  
PAROC HVAC Fire Slab EI120 AluCoat  
PAROC HVAC Fire Slab EI30 AluCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI60 AluCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI90 AluCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI120 AluCoat LT  
PAROC HVAC Fire Slab EI30 N1  
PAROC HVAC Fire Slab EI60 N1  
PAROC HVAC Fire Slab EI120 N1  
PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat  
PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat NW  
PAROC HVAC Fire Mat (EI30) BlackCoat NW  
PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat LT  
PAROC HVAC Fire Mat BLC/COM  
PAROC HVAC Fire Mat Comfort  
PAROC HVAC Fire Mat AluCoat  
PAROC HVAC Fire Mat AluCoat LT  
PAROC HVAC Fire Mat AluCoat CH  
PAROC HVAC Fire Mat ALC/COM  
PAROC HVAC Fire Therm Mat BlackCoat  
PAROC FireVent Mat AluCoat  
PAROC FireVent Mat Comfort  
PAROC Hvac AirCoat  
PAROC Hvac AirCoat Bend 45  
PAROC Hvac AirCoat Bend 90  
PAROC Hvac AirCoat T-joint